

環保署檢驗環保標章乾粉滅火器結果

檢驗時間：110年6月至9月

	檢測項目	檢測結果範圍	我國毒性特性溶出程序 (TCLP)溶出標準
1	結晶型二氧化矽	ND	—
2	總鉛	ND	5.0 mg/L
3	總鎘	ND ~ 0.031 mg/L	1.0 mg/L
4	總銅	ND ~ 0.326 mg/L	15.0 mg/L
5	總鉻	0.055 ~ 0.348 mg/L	5.0 mg/L
6	總砷	0.917 ~ 2.69 mg/L	5.0 mg/L
7	總汞	ND	0.2 mg/L

